

**Analisi dell'acqua potabile di rete distribuita da
 "Il Fontanile di Via Cremona"**

PRELIEVO DEL 23/09/08		
PARAMETRI	VALORI	VALORI DI LEGGE ACQUA POTABILE DLGS 31/2001
pH	7,6	6,5 - 9,5
Conducibilità microS/cm	556	2500
Calcio (Ca) mg/l	65	Non previsto
Cloruri (Cl) mg/l	17	250
Durezza totale °F	23	15 - 50
Residuo fisso a 180°C mg/l	390	1500
Magnesio (Mg) mg/l	19	Non previsto
Nitrati mg/l	10	50
Potassio (K) mg/l	1,4	Non previsto
Sodio (Na) mg/l	9	200
Solfati (SO₄) mg/l	18	250
Ferro (Fe) microgr/l	1	200
Manganese (Mn) microgr/l	2	50