

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 31-MARZO AL 06-APRILE

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 31 marzo 2008	118,5	38,5	73,2	16,9	50,9	35,4	76,9	100,7
martedì 1 aprile 2008	124,4	33,3	59,3	16,7	50,8	38,1	3,0	138,9
mercoledì 2 aprile 2008	116,6	57,2	58,6	13,0	50,9	49,3	8,7	116,1
giovedì 3 aprile 2008	113,4	33,0	67,4	28,4	47,6	35,5	2,1	136,8
venerdì 4 aprile 2008	104,3	71,4	55,0	43,0	44,4	61,8	43,9	78,5
sabato 5 aprile 2008	FERMO	FERMO	55,4	30,5	FERMO	FERMO	33,2	132,4
domenica 6 aprile 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	43,8	121,1

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 07-APRILE AL 13-APRILE

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 7 aprile 2008	93,6	62,7	52,6	45,2	36,4	32,8	8,6	118,7
martedì 8 aprile 2008	52,5	6,3	60,0	8,8	43,8	51,3	66,3	23,8
mercoledì 9 aprile 2008	60,0	88,8	61,3	95,0	58,8	12,5	25,0	98,8
giovedì 10 aprile 2008	58,8	6,3	65,0	50,0	67,5	46,3	21,3	95,0
venerdì 11 aprile 2008	70,0	52,5	70,0	47,5	60,0	26,3	25,0	115,0
sabato 12 aprile 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	58,8	5,0	5,0	70,0
domenica 13 aprile 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	58,8	8,8	16,3	81,3

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 14-APRILE AL 20-APRILE

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 14 aprile 2008	58,8	5,0	58,8	10,0	65,0	43,8	83,8	96,3
martedì 15 aprile 2008	96,1	83,3	47,8	62,0	41,8	87,9	32,2	111,4
mercoledì 16 aprile 2008	FERMO	FERMO	39,9	33,3	28,0	71,1	35,1	118,9
giovedì 17 aprile 2008	FERMO	FERMO	55,6	25,3	49,3	46,7	49,8	87,8
venerdì 18 aprile 2008	116,9	27,0	FERMO	FERMO	50,6	46,7	42,6	60,5
sabato 19 aprile 2008	117,0	19,6	59,4	19,6	FERMO	FERMO	28,5	57,3
domenica 20 aprile 2008	FERMO	FERMO	70,9	4,1	FERMO	FERMO	51,8	54,8

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 21-APRILE AL 27-APRILE

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 21 aprile 2008	113,3	25,3	81,9	40,3	52,4	55,3	41,3	76,0
martedì 22 aprile 2008	121,8	29,5	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	43,0	77,1
mercoledì 23 aprile 2008	111,0	51,9	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	34,3	69,2
giovedì 24 aprile 2008	FERMO	FERMO	58,4	10,5	FERMO	FERMO	62,7	73,1
venerdì 25 aprile 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	54,0	62,9
sabato 26 aprile 2008	104,4	9,9	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	58,7	44,9
domenica 27 aprile 2008	118,9	1,7	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	61,5	32,7

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 28-APRILE AL 04-MAGGIO

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 28 aprile 2008	FERMO	FERMO	55,8	11,1	FERMO	FERMO	95,0	38,4
martedì 29 aprile 2008	110,7	14,6	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	50,5	112,0
mercoledì 30 aprile 2008	FERMO	FERMO	53,8	22,8	FERMO	FERMO	75,6	26,7
giovedì 1 maggio 2008	117,6	5,1	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	55,8	46,9
venerdì 2 maggio 2008	108,0	42,5	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	85,5	47,2
sabato 3 maggio 2008	113,5	16,7	61,3	5,6	FERMO	FERMO	77,9	22,4
domenica 4 maggio 2008	104,8	14,3	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	85,0	6,9

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc