

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD  
CONTROLLO EMISSIONI**

**ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 21-LUGLIO AL 27-LUGLIO**

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 21 luglio 2008	78,6	4,7	41,4	2,1	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>
martedì 22 luglio 2008	73,8	7,0	40,6	1,7	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>
mercoledì 23 luglio 2008	76,6	10,6	39,8	4,0	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>
giovedì 24 luglio 2008	80,0	5,1	45,6	3,1	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>
venerdì 25 luglio 2008	84,0	0,8	43,3	0,2	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>
sabato 26 luglio 2008	82,6	4,5	55,2	1,6	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>
domenica 27 luglio 2008	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	33,3	3,9	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>	<i>FERMO</i>

**LEGENDA**

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

**PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI**

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

**PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA**

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc