

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 25-FEBBRAIO AL 02-MARZO

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 25 febbraio 2008	152,9	28,8	77,7	26,5	68,7	31,9	73,0	126,3
martedì 26 febbraio 2008	158,0	20,1	90,4	24,0	63,3	22,0	30,4	134,5
mercoledì 27 febbraio 2008	102,2	52,2	66,6	78,0	102,0	75,0	51,3	77,1
giovedì 28 febbraio 2008	88,9	21,1	73,4	30,1	60,2	3,0	47,7	64,3
venerdì 29 febbraio 2008	139,1	24,7	73,9	24,4	61,5	93,9	35,2	117,9
sabato 1 marzo 2008	153,5	78,2	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	93,0	50,9
domenica 2 marzo 2008	164,7	97,8	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	98,4	98,6

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 03-MARZO AL 09-MARZO

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 3 marzo 2008	165,6	81,8	80,8	101,5	74,5	53,5	8,7	85,1
martedì 4 marzo 2008	130,4	95,3	51,4	57,9	47,6	23,5	65,4	73,0
mercoledì 5 marzo 2008	155,0	23,3	85,3	21,5	60,5	45,7	87,3	109,7
giovedì 6 marzo 2008	141,0	32,3	71,1	38,7	57,5	47,8	31,1	131,9
venerdì 7 marzo 2008	130,9	48,5	71,5	64,6	60,9	86,1	67,6	108,3
sabato 8 marzo 2008	FERMO	FERMO	56,2	26,9	FERMO	FERMO	46,9	136,3
domenica 9 marzo 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	18,0	146,8

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 10-MARZO AL 16-MARZO

	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
DATA	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 10 marzo 2008	139,2	34,7	80,2	97,6	76,7	44,2	42,9	98,2
martedì 11 marzo 2008	146,9	43,5	66,6	58,3	48,5	67,7	76,1	88,5
mercoledì 12 marzo 2008	137,2	60,5	63,0	54,5	48,3	49,3	76,6	80,7
giovedì 13 marzo 2008	116,2	55,0	58,8	28,9	45,3	91,2	88,9	76,6
venerdì 14 marzo 2008	124,3	46,4	70,5	21,0	43,8	64,2	75,5	67,2
sabato 15 marzo 2008	FERMO	FERMO	83,5	16,5	54,8	43,1	74,8	67,6
domenica 16 marzo 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	46,7	93,1

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

**IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD
CONTROLLO EMISSIONI**

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 17-MARZO AL 23-MARZO

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 17 marzo 2008	139,4	37,0	83,5	5,3	FERMO	FERMO	45,0	107,0
martedì 18 marzo 2008	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
mercoledì 19 marzo 2008	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
giovedì 20 marzo 2008	41,8	59,8	40,6	42,7	37,9	51,4	67,4	71,6
venerdì 21 marzo 2008	120,8	51,6	47,2	60,0	42,5	55,6	54,7	71,9
sabato 22 marzo 2008	FERMO	FERMO	60,1	37,8	FERMO	FERMO	72,2	106,1
domenica 23 marzo 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	45,5	85,7	25,4	127,4

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc

IMPIANTO DI COGENERAZIONE MONZA SUD CONTROLLO EMISSIONI

ANALISI FUMI DELLA SETTIMANA DAL 24-MARZO AL 30-MARZO

DATA	MOTORE 1		MOTORE 2		MOTORE 3		CALDAIA	
	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX	CO	NOX
lunedì 24 marzo 2008	FERMO	FERMO	52,9	27,7	FERMO	FERMO	14,2	156,3
martedì 25 marzo 2008	92,4	72,1	49,2	52,5	49,8	49,8	30,6	156,9
mercoledì 26 marzo 2008	113,1	62,7	63,2	89,2	55,3	50,1	85,0	114,5
giovedì 27 marzo 2008	106,1	34,8	50,9	29,1	37,5	20,3	43,6	68,1
venerdì 28 marzo 2008	85,1	55,0	98,2	56,2	87,2	45,6	74,2	144,0
sabato 29 marzo 2008	122,3	31,9	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	67,1	61,0
domenica 30 marzo 2008	FERMO	FERMO	FERMO	FERMO	58,0	28,6	58,3	65,4

LEGENDA

CO : OSSIDO DI CARBONIO MISURATO IN mg/N mc

NOX : OSSIDI DI AZOTO MISURATO IN mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I MOTORI

VALORE LIMITE CO 200 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 100 mg/N mc

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA CALDAIA

VALORE LIMITE CO 100 mg/N mc

VALORE LIMITE NOX 200 mg/N mc